

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

DI/TD/PW20/01948

21.08.2020r.

dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”

W związku z pojawieniem się pytań w postępowaniu pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach” (nr. referencyjny 1/DI/2020/ZS) poniżej zamieszczamy ich treść oraz odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi dotyczące projektu umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

a) Par. 3 ust. 4

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu:

„przy czym Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za nieterminowe wydanie pozwolenia na budowę, z przyczyn leżących po stronie organu wydającego to pozwolenie.”

Odp. Kwestia ta uregulowana jest w par.3. ust.6 Projektu Umowy

b) Par. 7 ust.1 pkt. 9) nowy

Zapewnienia na własny koszt paliwa na czas rozruchu, ruchu próbnego, odbiorów, etc.

Odp. Kwestia ta uregulowana jest w par. 21 ust.3. Zamawiający potwierdza, że „ środki eksploatacyjne i media,, które zapewnia Zamawiający, obejmują także paliwo.

c) Par. 8 ust. 1) pkt 4)

Turbozespół ORC oraz pozostałe urządzenia instalacji kogeneracyjnej winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2 lata przed datą dostawy.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis par.8 ust.1 pkt.4) umowy bez zmian.

d) Par 16. ust. 2

Wykonawca wnosi o udostępnienie załącznika nr 3 do umowy.

Odp. Załącznik nr 3 do Umowy to Harmonogram Realizacji. Zgodnie z zapisem par. 4 ust.2 Projektu Umowy Harmonogram realizacji przedstawia Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania Umowy

e) Par. 25 ust. 4 pkt 2)

Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości z uwagi na rażące ryzyko Wykonawcy. Zamawiający jest bowiem uprawniony do kar umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis par. 25 ust. 4 pkt 2 Projektu umowy bez zmian.

f) Par 26. ust. 2 pkt. 1) c)

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,01%.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis par. 26 ust.2 pkt 1) c) Projektu Umowy bez zmian.

g) Par 26. ust. 2 pkt. 1) d)

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary do 350 000 PLN.

Zamawiający pozostawia zapis par. 26 ust.2 pkt 1) d) Projektu Umowy bez zmian.

- h) Par 26. ust. 2 pkt. 1) h) nowy
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu w brzmieniu:
Suma kar umownych z tytułu opóźnień jest ograniczona do 10% wynagrodzenia netto określonego w par. 15 ust. 2.
Suma kar umownych tytułu niedotrzymania wartości gwarantowanych jest ograniczona do 10% wynagrodzenia netto określonego w par. 15 ust. 2.
Suma wszystkich kar umownych jest ograniczona do 20% wynagrodzenia netto określonego w par. 15 ust. 2.

Odp. Zamawiający dodaje w Projekcie Umowy dodatkowy zapis w par.26. ust.2 pkt. 6) w brzmieniu:
„Strony zastrzegają, iż całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron kar umownych nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w par. 15 ust. 2, a całkowita odpowiedzialność stron, z wyłączeniem winy umyślnej, ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia netto określonego w par. 15 ust. 2.”

- i) Par 26. ust. 2 pkt. 5)
Wykonawca wnosi o zmianę zapisów jak poniżej:
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, przy czym całkowita odpowiedzialność Stron jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto określonego w par. 15 ust. 2. Odpowiedzialność Stron z tytułu strat pośrednich i szkód wynikowych, w szczególności z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis par. 26 ust.2 pkt. 5 Projektu Umowy bez zmian.

- j) Par 28 ust. 1 pkt. 2) lit. a)
Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty faktur w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w fakturze.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis par. 28 ust.1 pkt. 2)a) Projektu Umowy bez zmian.

Pytanie i odpowiedź dotycząca załącznika nr 12 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu znajdującego się w załączniku nr 12 do SIWZ - Opis techniczny oferowanej instalacji kogeneracyjnej, pkt. 9 "Wykaz wszystkich odstępstw od PFU wraz z opisem istoty takiego odstępstwa i jego uzasadnieniem."

Powodem naszej prośby jest fakt, że wszystkie oferty muszą być równe i tym samym spełniać wymagania PFU. Dopuszczenie odstępstw od PFU doprowadzi do sytuacji, w której oferty przestaną być między sobą porównywalne.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w załączniku nr 12 do SIWZ Opis techniczny oferowanej instalacji kogeneracyjnej poprzez wykreślenie pkt. 9 w treści "Wykaz wszystkich odstępstw od PFU wraz z opisem istoty takiego odstępstwa i jego uzasadnieniem"

Pytanie i odpowiedź dotycząca PFU

Prosimy o udzielenie wyjaśnień odnoszących się do następujących zapisów w PFU (załącznik Nr 3 do SIWZ):

Str.57: Czas przebywania gazów w strefie wypalania co najmniej 2 sek. przy temp. nie niższej niż 850 °C przy zawartości tlenu 6%.

Z uwagi na skład biomasy przewidzianej do spalania (str.38):

- a) zrębki drewna powstające w procesie produkcyjnym obróbki drewna wielkość od 20 -50mm,
- b) trociny powstające w procesie produkcyjnym obróbki drewna,
- c) kora 40-60mm (z możliwością spalania do 100%),
- d) biomasa z czyszczenia lasów i pielęgnacji zieleni miejskiej.

spełnienie w/w wymogu ze str. 57 nie znajduje żadnego uzasadnienia i w związku z tym

wnioskujemy o jego wykreślenie. Powoduje on znacznie powiększenie paleniska, na które w istniejącej kotłowni nie ma miejsca.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez wykreślenie w PFU na str. 57 zapisu „Czas przebywania gazów w strefie wypalania co najmniej 2 sek. przy temp. nie niższej niż 850 °C przy zawartości tlenu 6%”.

Pytanie i odpowiedź dotycząca załącznika nr 11 do SIWZ):

Czy części zamienne oraz szybkozużywające w okresie gwarancyjnym wymienione w załączniku nr 11 są dostarczane na koszt Wykonawcy?

Odp. Tak, części zamiennie oraz szybkozużywające w okresie gwarancyjnym wymienione w załączniku powinny być wliczone w cenę oferty .

Ponadto mamy problem z rozbiciem cen od dostawcy turbogenerators, który jest w stanie podać nam cenę całego pakietu (nazwa części oraz ilość) części zamiennych i szybkozużywających się w okresie gwarancji, ale nie jest w stanie rozbić ceny tego pakietu części zamiennych i przypisać określonych wartości do poszczególnych pozycji.

Pytanie: czy w odniesieniu do generatora można będzie wypełnić tabelę z częściami zamiennymi podając ich poszczególne elementy ale wpisując globalną ceną dla całego pakietu części zamiennych?

Odp. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku możliwości uzyskania od dostawcy turbogenerators lub innych urzędzeń podanie ceny dla całego pakietu części zamiennych bez wyceny poszczególnych pozycji.

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
Dyrektor - Prokurent

mgr inż. Sławomir Kwiatkoń

Członek Zarządu

mgr inż. Karol Klimanek

