

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Pod Lysc" nr działki 2046/1 w miejscowości Krośnica o długości 515 mb, znak: RI.271.2.7.2024**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

PYTANIE NR 1

Przedmiar robót poz. 8 wskazuje do wykonania podbudowę z kruszywa łamanego gr. 25 cm natomiast rysunek przekroju gr. 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż grubość podbudowy z kruszywa łamanego wynosi 25 cm, zgodnie z przedmiarem robót. W załączeniu skorygowany rysunek przekroju drogi.

PYTANIE NR 2

Rysunek przekroju wskazuje wykonanie siatki wzmacniającej nawierzchni z geosiatki polipropylenowej 40/40 kN/m co nie zostało ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót. W załączeniu skorygowany rysunek przekroju drogi.

PYTANIE NR 3

Przedmiar robót poz. 10 wskazuje do wykonania warstwę wiążącą gr. 6 cm natomiast rys. przekroju 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż grubość warstwy wiążącej wynosi 6 cm, zgodnie z przedmiarem robót. W załączeniu skorygowany rysunek przekroju drogi.

Pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz udostępnia się na stronie internetowej postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko>

mgr inż. Stanisław Tkaczyk

.....
(Wójt Gminy Krościenko n.D.)