

LEGENDA:

istniejąca instalacja gazu ziemnego przeznaczona do demontażu

Uwaga!
należy zdemontować istniejące kotły gazowe, wraz z przewodami spalinowymi
Natomiast demontaż istniejącej instalacji gazu ziemnego należy wykonać, aż
do szafki naściennej.
W miejscu odcięcia na instalacji należy zastosować korek.

UWAGA!
Istniejące pomieszczenie kotłowni stanowi wydzieloną strefę pożarową SP1

OPRACOWANIE

PROJEKT MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU C PRZY UL. TOWAROWEJ 53 W POZNANIU

INWESTOR

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

3m projektanci muton pracownia projektowa
www.muton.pl

OPIS RYSUNKU **RZUT POM. KOTŁOWNI W BUDYNKU C - DEMONTAŻ INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO**

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH		NR UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANT	**mgr inż. Jakub Makowski**	**WKP/0148/POOS/10**		
OPRACOWAŁ				
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. Zenon Makowski**	**260/85/Pw**		
BRANŻA	DATA	STADIUM	SKALA	NR RYS.
INSTALACJE SANITARNE	03.03.2022	Projekt wykonawczy	1:100	D-01

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody 3M Projektanci Sp. z o.o. zabronione.