

LEGENDA:

- istniejąca instalacja zasilająca rozdzielacz c.o.
- istniejąca instalacja zasilająca zasobnik cwu
- istniejąca instalacja cwu i cyrkulacji cwu
- istniejąca instalacja cwu i cyrkulacji cwu
- projektowany przewód wentylacyjny ø180

W1 projektowany wentylator kanałowy
wydajność 450m³/h, spręż 100Pa, średnica ø160
zasilanie 1x230V, pobór mocy 55W
L_{Wt}= 53dB (emitowany), L_{Wa}= 64dB (wlot), L_{Wt}= 66dB (wylot)
- montaż wentylatora na systemowych opaskach przeciwdrganiowych
- zasilanie wentylatora przez bezstopniowy regulator tyrystorowy natynkowy
- praca wentylatora w funkcji temperatury w pomieszczeniu - do układu przewidziano mieszkowy termostat ścienny w trybie pracy chłodzenia temperatura załączania 29°C.

T1 tłumik akustyczny ø180 dł. 750mm, szerokość tłumika wraz z kulisami 380mm

SP naścienny sterownik pompy zatapialnej - dostawa razem z pompą

UWAGA!
Istniejące pomieszczenie kotłowni stanowi wydzieloną strefę pożarową SP1

OPRACOWANIE
PROJEKT MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU C PRZY UL. TOWAROWEJ 53 W POZNANIU

INWESTOR
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

3m projektanci muton pracownia projektowa
www.muton.pl

OPIS RYSUNKU **RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA - INSTALACJE SANITARNE**

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH		NR UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANT	**mgr inż. Jakub Makowski**	**WKP/0148/POOS/10**		
OPRACOWAŁ				
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. Zenon Makowski**	**260/85/Pw**		
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE	DATA: 03.03.2022	STADIUM: Projekt wykonawczy	SKALA: 1:100	NR RYS.: IS-01

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody 3M Projektanci Sp. z o.o. zabronione.