

L.dz. *W.1.432*./2022/DZP

Olsztyn, 21.03.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 87/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla przedsięwzięcia pn: „Budowa szybu dźwigowego oraz przebudowa części funkcjonalnie powiązanej budynku Rektoratu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2 na działce nr 1/10 obr. 54” realizowanego w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy wyrażają Państwo zgodę na wykonanie obudowy szybu windowego w formie fasady aluminiowej przeszklonej?

Odpowiedź:

Projekt został uzgodniony z Konserwatorem zabytków. Dokonanie zmian w postaci wprowadzenia profili aluminiowych wpłynie na wygląd zewnętrzny.

W związku z powyższym Zamawiający nie zgada się na proponowaną zamianę.

Z poważaniem,


ZASTĘPCA KANCLERZA
mgr Adriana Faraś-Bąk

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA

Dorota Borkowska