

Grudziądz dnia: 2024-10-11

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.18.2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz"

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 11.10.2024 r.

W nawiązaniu do zapisów SWZ w pkt. 4.1 ust 3 ppkt g, który brzmi: Do obowiązków Wykonawcy należy również: g) wymiana elementów/materiałów, infrastruktury technicznej (min. stacji podnoszenia ciśnienia, hydroforni), istniejących odcinków rurociągów będących w złym stanie technicznym lub które uległy awarii po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego, a także pkt. 4.1 ust. 4 ppkt e który brzmi: Zadania w zakresie utrzymania i konserwacji zbiorowych urządzeń kanalizacji sanitarnej: e) wymiana elementów/materiałów, infrastruktury technicznej (np. przepompowni ścieków), istniejących odcinków rurociągów będących w złym stanie technicznym lub które uległy awarii po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego, prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Ile kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zamawiający planuje wymienić z uwagi na zły stan techniczny w trakcie obowiązywania umowy?
2. Jakie średnice mają planowane do wymiany sieci wod-kan?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ewentualna wymiana dotyczyć będzie tych odcinków sieci wod-kan, które na skutek wystąpienia awarii będą tego wymagały, a nie są planowane przez Zamawiającego. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości awarii w trakcie trwania umowy, ani długości sieci i jej średnic, które w skutek awarii będą podlegały wymianie.

ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Zyglewicz