

Reda, 29.02.2024 r.

Dot. Postępowania nr 3.ZF.TP.BN.RB.2024 pn. Budowa ogólnodostępnego, integracyjnego placu zabaw przy ul. Trzcinowej w Redzie.

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1. :

Czy zamawiający oczekują wykonanie na powierzchni całego placu zabaw nawierzchnię grubość 11 cm czy oczekuje wykonać nawierzchnię zgodnie z obowiązującą normą dostosowując grubość do wskazań parametru WSU (HIC) urządzeń?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający dopuszcza różne grubości pod urządzeniami. Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą dostosowując grubość do wskazań parametru WSU (HIC) urządzeń.

Pytanie nr 2. :

W opisie jest zapis odnośnie podwyższonej odporności na UV czy zamawiający oczekuje stosowania drogich lepiszczy odpornych na UV czy zastosowania kolorystyki granulatu EPDM o wysokiej odporności na UV dla których producenci nie zalecają lepiszcza odpornego na UV?

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Wysoka odporność granulatu EPDM na działanie promieni UV nie gwarantuje zabezpieczenia równoznacznego z jakością lepiszcza odpornego na promienie UV. Zamawiający wymaga zastosowania lepiszczy odpornych na UV.

Pytanie nr 3. :

Proszę o doprecyzowanie ile drzew jest przeznaczonych do wycinki, inna ilość wskazana w przedmiarze jak i w decyzji dot. wycinki drzew z dnia 11.07.2023r.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zamawiający informuje, iż w związku z okresem lęgowym który zaczyna się od 1 marca, usunął drzewa będące przedmiotem Decyzji nr OS 205/2023 z dnia 11.07.2023r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż utylizacja oraz usunięcie korzeni w dalszym ciągu jest po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż do nasadzeń zastępczych o których mowa w ww. Decyzji zobowiązana jest Gmina Miasto Reda.

Ponadto z udostępnionego w postępowaniu przedmiaru Zamawiający wykreśla pozycję nr 48.tj. Wycinka drzew - zgodnie z Decyzją nr OS 205/2023 z 11.07.2023 wydana przez Starostę Wejherowskiego

Pytanie nr 4. :

Czy, aby móc przeprowadzić wycinkę drzew należy przedstawić Zamawiającemu opinię ornitologiczną lub inne wymagane dokumenty, zezwolenia, z uwagi na rozpoczynający się od 1 marca okres lęgowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3.

Pytanie nr 5.

Proszę o informację jakie drzewa i o jakich parametrach należy przyjąć do wyceny w ramach nasadzeń zastępczych.

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3.

Pytanie nr 6.

Termin wykonania zamówienia należy wykonać w okresie 3 miesięcy natomiast zgodnie z decyzją OS 205/2023 w przypadku stwierdzeni w obrębie i w bliskim sąsiedztwie usuwanych drzew gatunków chronionych ptaków odbywających lęgi, wycinka będzie możliwa dopiero 15 października.

Proszę o informację co w przypadku ww. sytuacji. Czy zamawiający przesunie termin wykonania zamówienia ?

Odpowiedź na pytanie nr 6.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3.

Pytanie nr 7.

Proszę o informację po czyjej stronie jest ewentualny nadzór ornitologiczny ?

Odpowiedź na pytanie nr 7.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3.

z up. BURMISTRZA MIASTA


mgr Łukasz Kamiński
Zastępca Burmistrza