



kier.Rozdzielnia R Z S

proj. LiYCY 3x1,5- sonda- zbiornik wody czystej  
proj. LiYCY 3x1,5- wy?.kra?cowy(w?az)  
kable zako?czy? puszkami ??czeniowymi IP65

OZNACZENIA UZBROJENIA TECHNOLOGICZNEGO:

- 1 -HYDROSTATYCZNA SĄDA GŁĘBOKOŚCI TYPU HS-25 z kablem o dł.9m  
2 -WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  
3 -PUSZKA POŁĄCZENIOWA

UWAGA:

Przewody steruj?ce nale?y uk?ada? w rurce stal. RL fi 20  
u?o?ona na zewn?trz Zbiornika

SYSTEM DESIGN ANNA KOŹMIŃSKA ul. Olsztyńska 1A, Karbowo 87-300 Brodnica			
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY			
ZADANIE : "MODERNIZACJA POPRZECZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBOWEJ ŁĄCE."			
TYTUŁ RYSUNKU : "ZASILENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH"			
WYŁĄCZNIK Funkcja :	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował :	Tadeusz Majewski upr. proj. Nr Cie. 35/88		KWIECIEŃ 2024
Sprawdzający :	inż. Bartłomiej Piasecki upr. proj. Nr KUP/158/POOE/10		Nr rys. E-7