

Bydgoszcz, 19.07.2022 r.

dotyczy: postępowania o zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę artykułów elektrycznych – 5 zadań.**

Działając zgodnie z pkt 5 Działu V SWZ Zamawiający, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zapytania Wykonawcy udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

„Zwracam się o udzielenie wyjaśnień do postępowania nr 086/2022. - zadanie 1 poz. 70 Oprawa hermetyczna 2x18W G13 Ikl. 230V IP65 TCW060 EB 89774299 produkt wycofany z katalogu producenta. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę na inny produkt tego samego producenta w LED ze zintegrowanym źródłem światła: EAN 8710163360096 lub z niezintegrowanym źródłem światła nr EAN: 871016336603699 lub możliwość zamiany na innego producenta o podobnych parametrach?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuję, że w zadaniu 1, w poz. 70 dopuszcza także oferowanie Oprawy hermetycznej z niezintegrowanym źródłem światła nr EAN: 871016336603699.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji 70 załącznika nr 1 do SWZ. Zapis o treści:

70.	Oprawa hermetyczna 2x18W G13 Ikl. 230V IP65 TCW060 EB 89774299
-----	--

Otrzymuje brzmienie:

70.	Oprawa hermetyczna 2x18W G13 Ikl. 230V IP65 TCW060 EB 89774299 lub z niezintegrowanym źródłem światła nr. EAN 871016336603699
-----	--

Pytanie 2

„w zadaniu 1: - poz.86. Przewód LGY 1x0,75mm² 750V (4 kolory) dla tak małego przekroju przewodu producenci przewidzieli tylko napięcie maksymalne 500V, czy Zamawiający dopuszcza taki parametr?”

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji 86 załącznika nr 1 do SWZ. Zapis o treści:

86.	Przewód LGY 1x0,75mm ² 750 V (4 kolory)
-----	--

Otrzymuje brzmienie:

86.	Przewód LGY 1x0,75mm ² 500 V (4 kolory)
-----	---

Pytanie 3

„w zadaniu 1: - poz. 107 Przewód OW 3x2,5mm² 750v - przewody wersji H05RR-F mają standardowe napięcie 500V dla przewodów OW, nie natomiast 750V, bardzo proszę o wyjaśnienie jaka wersja będzie dla zamawiającego najlepsza: 1. pokrycie przewodu H05RR-F (guma- biały o przeznaczeniu kabel elektroenergetyczny i sterowniczy do urządzeń AGD i podręcznych, gumowy, klasa 5/giętki, do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, niepodtrzymujący płomieni), 2. dla OWY H05VV-K (przewód oponowy, warsztatowy, miedziany, posiadający oponę i izolację z poliwinilu, okrągły), lub dla napięcia 750V w wersji OnPd H07RN-F (guma-kolor czarny przeznaczenie kabel elektroenergetyczny i sterowniczy, gumowy, ciężki, 450/750 V, do zastosowania w przemyśle i rolnictwie, klasa 5, od -25°C do 60°C, odporny na działanie oleju, niepodtrzymujący płomieni).”

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji 107 załącznika nr 1 do SWZ. Zapis o treści:

107.	Przewód OW 3x2,5mm ² 750v
------	--------------------------------------

Otrzymuje brzmienie:

107.	Przewód OW (H05RR-F) , Napięcie znamionowe 300/500 V , Liczba i przekrój znamionowych żył 3 x 2,5 mm², Izolacja i powłoka gumowa
------	--

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ:

1. pkt. 1 Działu VII SWZ o treści:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni, tj. do dnia 19.08.2022r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni, tj. do dnia 23.08.2022r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. pkt. 14.3) Działu VIII SWZ o treści:

„3) Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11, pokój 102, oraz oznakowane następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym na:

dostawy artykułów elektrycznych – zadanie ... – nie otwierać przed dniem 21.07.2022 r. do godz. 11.⁰⁰”.

Otrzymuje brzmienie:

- „3) Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: **Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11**, pokój 102, oraz oznakowane następująco: **„Oferta w przetargu nieograniczonym na: dostawy artykułów elektrycznych – zadanie ... – nie otwierać przed dniem 25.07.2022 r. do godz. 11.⁰⁰”.**

3. pkt. 1 i 2 działu IX SWZ o treści:

„1) Oferty elektroniczne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21.07.2022r do godz. 10³⁰** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

2) Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21.07.2022r do godz. 10³⁰** w siedzibie Zamawiającego – ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz, pokój nr 102 (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).

Otrzymuje brzmienie:

„1) Oferty elektroniczne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **25.07.2022r do godz. 10³⁰** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

2) Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **25.07.2022r do godz. 10³⁰** w siedzibie Zamawiającego – ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz, pokój nr 102 (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).

Powyższe odpowiedzi wraz z modyfikacją załącznika nr 1 do SWZ z dnia 19.07.2022r stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.