



SZCZEGÓŁ WĘZŁA ZASUW



Lp.	SPECYFIKACJA	ŚREDNICA	MATERIAŁ	ILOŚĆ
1a.	Mufa elektrooporowa	Ø 110	PE100	1
1.	Mufa elektrooporowa	Ø 110	PE100	2
2a.	Tuleja kołnierzowa	Ø 110/110	PE100	1
2.	Tuleja kołnierzowa	Ø 110/100	PE100	2
3a.	Kołnierz	Ø 100	PP/stal	1
3.	Kołnierz	Ø 100	PP/stal	2
4a.	Uszczelka płaska	Ø 100	EPDM	2
4.	Uszczelka płaska	Ø 100	EPDM	4
5.	Trójnik kołnierzowy100/100	Ø 100/100	żeliwo sfer.	1
6.	Błoczek betonowy		beton	1
7a.	Zasuwa liniowa *	Ø100	żeliwo sfer.	1
7.	Zasuwa liniowa *	Ø100	żeliwo sfer.	2


* - zasuwę z teleskopowym przedłużeniem wrzeciona i skrzynką uliczną do zasuw.

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA HP



Lp.	SPECYFIKACJA	ŚREDNICA	MATERIAŁ	ILOŚĆ
1.	Mufa elektrooporowa	Ø 110	PE100	1
2.	Tuleja kołnierzowa	Ø 110/100	PE100	1
3.	Kołnierz	Ø 100	PP/stal	1
4.	Uszczelka płaska	Ø 100	EPDM	2
5.	Prostka dwukołnierzowa L=1,0m	Ø 80	żeliwo sfer.	1
6.	Zasuwa kołnierzowa*	Ø 80	żeliwo sfer.	1
7.	Błoczek betonowy		beton	2
8.	Uszczelka płaska	Ø 80	EPDM	3
9.	Kolano kołnierzowe ze stopą N	Ø 80	żeliwo sfer.	1
10.	Hydrant podziemny	Ø 80	żeliwo sfer.	1
11.	Trójnik T	Ø 100 / 80	żeliwo sfer.	1
12.	Zaślepka	Ø 100	PE100	1

* - zasuwę z teleskopowym przedłużeniem wrzeciona i skrzynką uliczną do zasuw.



BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
Piaseczno ul. Puławska 16 lok. 19A
tel. 608-550-392

SZCZEGÓŁY WĘZŁÓW

Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Adres : Jednostka ew. 141804_5 Piaseczno
obr. 0008 Chylice
dz. nr ew. 226, 448, 300/1, 301/1, 302/1

Inwestor : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno

Projektował : mgr inż. Albert Miller MAZ/0218/PWOS/09
upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Sprawdził : mgr inż. Andrzej Borzym St-159/87
upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Rys :IS-3 Skala: - Data:Czerwiec 2022 r.