

Boguszów – Gorce, dnia 26.07.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.13.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszowie - Gorcach”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej wykonania nawierzchni z kostki betonowej. W PT w części sanitarnej w p. 5 w podanym układzie warstw nawierzchni podano wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm. W przedmiarze robót w poz. 60 jest wykonanie warstwy odcinającej z samego piasku. Którą z warstw konstrukcyjnych należy zastosować.

Odpowiedź 1

Należy zastosować warstwę z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Sylwia Dąbrowska