

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c

tel./Fax (071) 387-06-17

NIP: 915-16-26-021

e-mail: [drogi@powiat.trzebnica.pl](mailto:drogi@powiat.trzebnica.pl)

[www.drogi.trzebnica.pl](http://www.drogi.trzebnica.pl)

Trzebnica dnia 25.10.2024 r.

**Do wszystkich uczestników przetargu**

**Znak sprawy: DTiZP/200/23/2024**

## Wyjaśnienie nr 9 do SWZ

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.  
„Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326 D na odcinku od m. Łapczyce  
do drogi wojewódzkiej nr 339”

### Wyjaśnienie nr 9

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy odcinka H. W dokumentacji wskazano wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki AC22P,50/70, KR2. Czy Zamawiający dopuszcza mieszankę zaprojektowaną dla wyższej kategorii ruchu tj. AC22P, 35/50, KR3-7, celem poprawienia właściwości użytkowych nawierzchni?

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający zezwala na zmianę mieszanki na AC22P 35/50 na KR3-7, w przypadku gdy nie generuje to większych kosztów dla Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczy odcinka H, D.04.07.01. Przedstawione w SST wymagania dla mm-a są oparte na normie PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę, co jest wymogiem prawa budowlanego.

## **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisów zawartych w WR-D-63 - katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg.

**Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o uwzględnienie w/w wyjaśnień podczas sporządzania oferty.**

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy  
mgr inż. Paweł Kaźmierczak