

LEGENDA I UWAGI:

— Maszt odgromowy H=4,5m, z elementami mocującymi. Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Złącze odgromowe do drutu dodawane jest w zestawie. Pod podstawę betonową należy stosować podkładkę - zamawianą oddzielnie. Dodatkowo zalecane jest zastosowanie podkładek na dachy pokryte papą oraz dla dachów pokrytych membraną. Maszt wykonany jest z aluminium, trójnóg i zestawy montażowe ze stali nierdzewnej. Obciążenie wiatrem 97,2 km/h.

— Zwód poziomy niski wykonany z drutu FeZn Ø8mm

— Połączenie skręcane dru/drut, zabezpieczone antykorozyjnie

1. Projektowane elementy instalacji odgromowej łączyć do istniejącego zwodu niskiego na dachu budynku.
2. Przejście instalacji elektrycznych na dach wykonać poprzez systemowy przepust dachowy kablowy do kabli elektrycznych posiadający zintegrowany kołnierz hydroizolacji dla szczelnego połączenia z pokryciem dachowym.
3. Agregat skraplający wyposazony w fabryczny odłącznik serwisowy.

ROZBUDOWA POLEGAJĄCA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE CZĘŚCI PATIO PAWILONU XVIII

dz.ew.437/31, RYBNIK, UL.GLIWICKA 33

TEMAT:
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul.Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

INWESTOR:
CUDZIŁO ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
Ul. Obozowa 22 lok. 27, 01-161 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

mgr inż. Leszek Bożek nr upr. Wa-441/94	
mgr inż. Tomasz Kłoda nr upr. MAZ/0224/PWBE/18	

ARCHITEKT/NR UPRAWNIEŃ/PODPIS:

ELEKTRYCZNA	05.2022	1:100

BRANŻA/DATA/SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY

RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	E-03

FAZA OPRACOWANIA/TYTUŁ RYSUNKU/NR RYSUNKU: