

Legnica, dn. 30.01.2024 r.

Prezydent Miasta Legnicy

Znak sprawy: GK.6630.3.2024

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
 zakończonej w dniu 30.01.2024 r.  
 w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:	Legnica, Zosinek, dz.: 54, 56, 274, 275
Wnioskodawca:	SZMAGARA TERESA ul. Benjamina Bilsego 7/2, 59-220 Legnica
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
Projektant:	TERESA SZMAGARA Inne upr.: budowlane: 73/91/Lw
Przewodniczący/protokolant:	Renata Wasilewska - Główny Specjalista
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	17.01.2024 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Renata Wasilewska
2	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Akceptacja trasy z uwagami: Należy przewidzieć likwidację istniejących przyłączy do przebudowywanych wpustów ulicznych, położonych na drodze dzisiejszy z kanalizacją ogólnospławną z trwałym załepieniem włazów likwidowanych przyłączy do studni kanalizacji ogólnospławnej oraz aktualizację geodezyjną w tym zakresie. Prace winny być wykonane po uprzednim porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi IPWIK S.A. oraz odebrane protokolarnie (w zakresie załepienia likwidowanych włazów w studniach należących do IPWIK S.A.)	Katarzyna Chrobak
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Tomasz Godlejewski

Dokument wygenerował(a): Renata Wasilewska, dn. 30-01-2024 13:20:12

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

4	ORANGE Polska S.A. elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu elektroniczny	Stanowisko pozytywne Dla sieci gazowej wyst puj cej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielko ci zostały okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. 2013. poz 640.). W my l zapisu cytowanego wy ej rozporz dzenia w strefach tych nie nale y podejmowa działa mog cych spowodowa uszkodzenie gazoci gu podczas jego u ytkowania. W miejscach skrzy owa nale y zachowa minimaln pionow odległo t.j. 0,2 m pomi dzy powierzchni zewn trzn cianki gazoci gu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego. .	Dorota Mikula
6	TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia si z uwag , e prace w pobl u urz dze podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nale y wykona r cznie, zgodnie z obowi zuj cymi normami. Kable elektroenergetyczne b d ce w kolizji poprzecznej z planowan inwestycj nale y zaprojektowa , jako przej cie w rurze osłonowej przepustu z uwzgl dnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodz cego 0,5m poza jezdni /wjazd/chodnik. Nale y stosowa nast puj ce rednice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykona zgodnie z wytycznymi stanowi cymi zał cznik do uzgodnienia.  Przed przyst pieniem do prac w odległo ci mniejszej ni : - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, nale y uzgodni bezpieczne metody pracy ze Spółk eksploatuj c sie . Odległo ci powy sze dotycz równie u ycia d wignic, licz c odległo od najdalej wysuni tej cz ci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nale y prowadzi w ten sposób, aby nie narusza ustojów słupów linii jw., Inaczej b d musiały by odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia	Kinga Janowicz
7	Wojewódzkie Przedsi biorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Wszelkie prace ziemne i instalacyjne w bezpo rednim s siedztwie, w kolizji i na styku z istniej c rozdzielcz preizolowan sieci ciepłn DN 200 usytuowan w granicach opracowania ( w obr bie ul Chojnowskiej 153 i Chojnowskiej 155 ) b d c własno ci WPEC w Legnicy S.A prowadzi r cznie – nawi za kontakt ze słu bami dyspozytorskimi WPEC w Legnicy S.A.	Miroslaw Pochylski
8	Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami UM Legnicy elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Agnieszka Oczeretko
9	Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa UM Legnicy elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Renata Szydłowska
10	Wydział Informatyki UM Legnicy	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Grzegorz Enzinger

Dokument wygenerował(a): Renata Wasilewska, dn. 30-01-2024 13:20:12

Je eli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani piecz ci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – mo na go zweryfikowa tylko odpowiednim programem

	elektroniczny		
11	Zarząd Dróg Miejskich elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Eliza Podkalicka
12	NETIA S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Marek Rzesza
13	Wydział Inwestycji Miejskich UM Legnicy elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Justyna Kraśniewska-Paruch
Wnioskodawca			SZMAGARA TERESA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia  
Renata Wasilewska - Główny Specjalista

.....  
Podpis przewodniczącego narady/protokolanta

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752).