

DOT.: Postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. „Wypożyczenie instalacji ozonowania wody do przeprowadzenia prób technologicznych” (ID 891606)

WYJAŚNIENIA DO POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienia treści przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 4

Proszę o info dotyczące możliwości zamiany elementu instalacji do ozonowania wody z " zbiornik kontaktowy" na mikser statyczny spełniający dokładnie to samo zadanie.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie do instalacji testowej