SK L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz / sieć TN–S / Samoczynne wyłączenie zasilania


L1
L1
L1, L2, L3
160A
YAKY 5x25
Ogranicznik przepięć 3L+N
Un<1,5kV/typ 1+2/klasa B+C
B6A
A1
zegar astronomiczny
N
40A
30mA
AC
ΔI
B10A
YKY 3x4
O1
63A
30mA
AC
ΔI
L1,L2,L3
C16A
YKY 5x4
S1
L1
B6A
230VAC
DC/AC
12VDC
zasilacz 230V/12VDC
Rezerwa miejsca na dodatkową aparaturę

				Po=0,04W		Po=2,0kW		Po=0,06kW
Zasilanie z istn. linii kablowej Sieć TN–S	Ochrona przepięciowa			Oświetlenie zewnętrzne sterowane zegarem		Pompa wody		Zasilacz do kamer CCTV

Odpływy O1, S1, T1
Razem Po=2,1kW

Projekt budowlany

P R O J E K T

SM PROJEKT
ul. Kwiatowa 26
96-515 Seroki Parcela

tel: 506-021-452
501-323-050
smprojekt@o2.pl
www.sm-projekt.pl

PROJEKT

Przebudowa i rozbudowa parkingu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

INWESTOR

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
ul. Północna 18
05-870 Błonie

ADRES INWESTYCJI

Działka nr ewid. 12 /3 Bramki gmina Błonie

BRANŻA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Janusz Waszak
NR UPRAWNIEŃ:
Wa-488/91

PODPIS:

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Marta Dziubak
inż. Sławomir Dziubak

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU

Schemat instalacji elektrycznej

SKALA	DATA	NR RYSUNKU
1:500	01.07.2021	SM73 / EL / 01