

BURMISTRZ RAKONIEWIC

Rakoniewice, dnia 30.06.2023 r.

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji pn.
„Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Rakoniewice”,

Znak sprawy GG.271.10.2023.TS

W dniu 30.05.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w zamówienia
Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

W części opisowej projektu wskazane słupy mają być z blachy grubości 4mm.

W zestawieniu materiałowym mają oznaczenie grubości 3mm.

Poproszę o informację jakie słupy mają zostać zamontowane.

Odpowiedź:

Należy zamontować słupy zgodnie z zestawieniem materiałowym

Zastępca Burmistrza Rakoniewic

/ - /Arkadiusz Pawłowski