

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w przedmiotowym przetargu**

Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), w związku z zapytaniem z dnia 11 lipca 2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na terenie Gminy Sadowne*” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1:

W związku z opublikowaniem odpowiedzi na temat braku zgody na zastosowanie opraw z wbudowanym (niewymiennym) źródłem światła, a wymagana, opisana w SIWZ oprawa uliczna LED OPTICAN 30W (lub równoważna) właśnie takie źródło posiada, proszę o ponowne wyjaśnienie tej kwestii z uwzględnieniem zarówno oświetlenia ulicznego jak i oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły i hali sportowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania z dnia 11 lipca 2023 r. dotyczyły oświetlenia wewnętrznego. Z treści pytania nr 3 nie wynikało, jakie oprawy (wewnętrzne czy zewnętrzne) ma na myśli Wykonawca – pytania nr 1 i 2 dotyczyły oświetlenia wewnętrznego, więc Zamawiający uznał, że pytanie nr 3 również dotyczy tej części zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w przypadku:

- oświetlenia zewnętrznego,
- opraw oświetleniowych na hali sportowej (24 szt. 1 x 120 W),
- opraw 1 x 40 W w pomieszczeniu technicznym i magazynku,

wyraża zgodę na zastosowanie opraw LED z wbudowanymi źródłami światła. Natomiast w odniesieniu do oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły, podtrzymuje swoją odpowiedź z dnia 11 lipca 2023 r.

Ponadto Zamawiający informuje, że w zestawieniu opraw wg pomieszczeń (Rozdział II ust. 1 SWZ) błędnie wskazano rodzaj opraw po wymianie na korytarzu nad trybunami (w opisie przedmiotu zamówienia na str. 8 wartość została prawidłowo podana: 1 x 40 W (15 szt. w tym 6 szt. z wbudowanym modułem awaryjnym)).

Poprawiony zapis:

Hala sportowa			
Korytarz nad trybunami	10	2 x 58 W, w tym 6 z modułem awaryjnym	1 x 40 W, w tym 6 z modułem awaryjnym

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp.

Z up. Wójta Gminy Sadowne

Krzysztof Królikowski
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Przygotowała:
Katarzyna Wiechowska
tel. 25 675 34 61