



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 214.000 euro na zakup (dostawa) 2 sztuk centrali wentylacyjnych bytowych dla pomieszczeń szatni

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Zwracamy się do Państwa z prośbą o uszczegółowienie parametrów dla wymaganych central (tj. wydatki, sprężę, wymienniki, nagrzewnice, chłodnice, itp.). Z dostępnych w postępowaniu danych / parametrów nie jesteśmy w stanie dobrać właściwych urządzeń/ central.

Odpowiedź:

Zamawiający uszczegóławia parametry central wentylacyjnych, opis parametrów stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2

W treści Projektu Umowy pojęcie kupujący zostało użyte de facto raz, tj. w komparycji Projektu Umowy, jako drugie określenie Gminy Września. Drugi raz pojęcie kupujący pojawia się w punkcie 2.11. wzoru karty gwarancyjnej jako załącznika do Projektu Umowy. W odniesieniu zaś do Wykonawcy w komparycji Projektu Umowy użyto drugiego pojęcia „Sprzedający” (także tylko w komparycji). W punkcie 2.11. wzoru karty gwarancyjnej użyto zaś pojęcia rzeczy sprzedanej.

Przedmiotem zawartej w przyszłości umowy będzie zgodnie z SWZ dostawa (zakup) 2 sztuk centrali wentylacyjnych bytowych dla pomieszczeń szatni krytej pływalni przy ul. Kościuszki we Wrześni. *W konsekwencji w naszej ocenie celowe byłoby ujednolicenie treści Projektu Umowy poprzez usunięcie pojęcia kupujący i sprzedający z komparycji Projektu Umowy oraz wzoru karty gwarancyjnej i pozostawienie tylko określenia Zamawiający i Wykonawca, gdyż może to rodzić wątpliwości co do przedmiotu umowy, czy przedmiotem umowy jest dostawa czy też zakup centrali wentylacyjnej.*

Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odpowiedź:

Zamawiający z komparycji umowy oraz punktu 2.11 wzoru karty gwarancyjnej usuwa pojęcia kupujący i sprzedający.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty gwarancyjnej producenta, którą przesyłamy w załączeniu, zamiast karty gwarancyjnej będącej załącznikiem do projektu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty gwarancyjnej producenta, zamiast karty gwarancyjnej będącej załącznikiem do projektu umowy

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę treści **§ 2 ust. 7** Projektu Umowy na „Zamawiający przejmuje na siebie odpowiedzialność za przedmiot umowy (centralę wentylacyjną), o którym mowa w § 1 ust. 1 z chwilą rozpoczęcia jego rozładunku w miejscu dostawy.”

Odpowiedź:

Zapisy § 2 ust. 7 Projektu Umowy pozostają bez zmian. Urządzenie przyjedzie jednym transportem, transport oraz rozładunek powinny być ubezpieczone, co jest zwyczajowo po stronie dostawcy, zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność po procedurze ostatecznego odbioru urządzenia.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie treści **§ 3 ust 2** Projektu Umowy (nie jesteśmy w stanie pilnować urządzenia od dnia faktycznej dostawy do dnia uruchomienia, np. pół roku)?

Odpowiedź:

Wykreśla się **§ 3 ust 2** Projektu Umowy, urządzenie będzie składowane w pomieszczeniach na terenie PUK.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków płatności określonych w **§ 6 ust. 7** Projektu Umowy, w ten sposób, że 30% wartości zamówienia zostanie zapłacone w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Pozostała zaś część wartości zamówienia płatna będzie 30 dni od dnia dostawy urządzeń?

Odpowiedź:

§ 6 ust. 7 Projektu Umowy otrzymuje: „Zapłata wynagrodzenia nastąpi w polskiej walucie na podstawie prawidłowo wystawionych dwóch faktur VAT:

- 1) w wysokości 30% wartości zamówienia o którym mowa § 6 ust. 1 i zostanie zapłacone w terminie **10 dni** od dnia podpisania umowy,
- 2) pozostałe 70% wartości zamówienia o którym mowa § 6 ust. 1 zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na numer konta wskazany w fakturze, w terminie **do 30 dni**, licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, z załączonym protokołem odbioru bez wad i zastrzeżeń potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca ma rachunek bankowy poza granicami RP, przy przelewie zagranicznym Zamawiający ponosi koszt własnego banku, natomiast Wykonawca ponosi koszty banku zagranicznego.”

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści § 7 ust 1 i 2 Projektu Umowy na „*Procedura ostatecznego odbioru urządzeń następuje w dniu dostawy, po zakończonym rozładunku*”?

Odpowiedź:

§ 7 ust 1 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: „*Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o dacie dostawy i rozładunku przedmiotu umowy.*”

§ 7 ust 2 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: „*Procedura ostatecznego odbioru urządzeń następuje w dniu dostawy, po zakończonym rozładunku.*”

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu treści § 8. ust. 1 na „*Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy, licząc od dnia uruchomienia przez Zamawiającego lecz nie później niż 6 miesięcy od daty dostawy. W okresie pomiędzy dostawą a uruchomieniem – składowanie wg wytycznych producenta.*”

Odpowiedź:

§ 8. ust. 1 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: „*Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy, licząc od dnia uruchomienia przez Zamawiającego lecz nie później niż 6 miesięcy od daty dostawy. W okresie pomiędzy dostawą a uruchomieniem – składowanie wg wytycznych producenta.*”

Pytanie 9

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „odbior ostateczny” – co go potwierdza i jakie warunki muszą być spełnione?

Odpowiedź:

Odbiór ostateczny: sprawdzenie kompletności dostawy, weryfikacji wszystkich dokumentów określonych w opisie przedmiotu zamówienia i umowie wymaganych od Wykonawcy potwierdzony protokołem.

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski
Kierownik

Referatu Zamówień Publicznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.