

Poznań, 16 maja 2023 roku

PLP/FZ/223-10/2023/AM

FZ/AM/PO-7/25/23

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Budowa ogrodzenia terenu Portu Lotniczego Poznań-Ławica – Etap III**

**numer zamówienia: AM-PLP/PO-7/2023**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA (2)**

Zamawiający niniejszym przekazuje pytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z odpowiedziami Zamawiającego.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogrodzenia tymczasowego, wariant z paneli tymczasowych, o oczkach 100x300mm i grubości drutu 3,2mm.

#### **Odpowiedź:**

Ogrodzenie tymczasowe w zakresie wielkości oczek musi spełniać wymagania jak dla ogrodzenia lotniska. Grubość drutu min. fi2,5mm, oczko max. 60mm.