



BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Urząd Miejski w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5

tel. (24) 252-30-24, fax (24) 254-77-82

Krośniewice, 30.01.2023 r.

IŚZ.271.2.9.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ IV

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę Stacji Uzdatniania Wody w m.Krośniewice”. Numer postępowania: IŚZ.271.2.2023

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **Budowę Stacji Uzdatniania Wody w m.Krośniewice**, w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 26.01.2023 r.:

PYTANIE 1:

W związku z zapisem w p. 1.7.8. opisu cz. technologicznej, tj. zaprojektowaniem instalacji wodociągowej SUW wyłącznie ze stali Cr-Ni AISI 316, prosimy o zgodę na wykonanie tej instalacji z innego materiału dopuszczonego do stosowania, np. z rur i kształtek PVC-U (kolejonych).

Jest to uzasadnione ze względów ekonomicznych a także eksploatacyjnych.

Zwracamy uwagę, że pozostałe instalacje wod.-kan. w SUW są zaprojektowane z tworzyw: Polietylenu PEHD, polipropylenu PP, itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie instalacji wodociągowej SUW z innego materiału dopuszczonego do stosowania, np. z rur i kształtek PVC-U (kolejonych). Instalację należy wykonać zgodnie z projektem tj. ze stali Cr-Ni AISI 316.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem