

Z-10

Gryfice, 29.01.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.: **Modernizacja drogi powiatowej 3126Z na odcinku Tapadły - Brojce – nr ZDP.272.01.2024**; ogłoszenie nr 2024/BZP 00022000 z dnia 09.01.2024r.

W związku ze złożonymi zapytaniem Wykonawców dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm), Zamawiający wyjaśnia:

Wykonawca pisze, iż:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie innego materiału do wykonania poboczy w sytuacji jeżeli będzie za mało urobku z frezowania nawierzchni?

Odpowiedź 1

Zamawiając w sytuacji jeżeli będzie za mało urobku z frezowania nawierzchni dopuści zastosowanie innego materiału do wykonania poboczy tj kruszywo łamane 0/3 1,5 takie jak na podbudowę.

Z-ca DYREKTORA

Wincenty Heilik