NR	NAZWA POMIESZCZENIA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA
0/01	PRZEDSIONEK	0/35	WIATROŁAP
0/02	PORTIER	0/36	ZMYWALNIA
0/03	GABINET POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ	0/37	POM. NA ODPADKI
0/04	POM. PORZĄDKOWE	0/38	KUCHNIA
0/05	HOL + KLATKA SCHODOWA	0/38	KUCHNIA
0/06	KORYTARZ	0/39	KOMUNIKACJA
0/07	POM. PORZĄDKOWE	0/40	JADALNIA
0/08	POM. PORZĄDKOWE	0/41	KOTŁOWNIA
0/09	SZATNIA	0/42	PRZEDSIONEK
0/10	SZATNIA	0/43	KLATKA SCHODOWA
0/11	WC DLA PERSONELU	0/44	POM. GOSPODARCZE
0/12	POM. SOCJALNE	0/45	KORYTARZ
0/13	SEKRETARIAT	0/46	PORTIERNIA i SZATNIA
0/14	GABINET V-G DYREKTORA	0/47	WC DAMSKIE/ NIEPEŁNOSPRAWNI
0/15	GABINET DYREKTORA	0/48	WC MĘSKIE
0/16	SALA LEKCYJNA	0/49	MAGAZYN
0/17	SALA LEKCYJNA	0/50	SZATNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
0/18	SALA LEKCYJNA	0/51	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
0/19	KLATKA SCHODOWA	0/52	SZATNIA
0/20	ŚWIETLICA	0/53	UMYWALNIA
0/21	PRZEDSIONEK WC	0/54	SZATNIA
0/22	WC DAMSKIE	0/55	SZATNIA
0/23	PRZEDSIONEK WC	0/56	UMYWALNIA
0/24	WC MĘSKIE	0/57	SZATNIA
0/25	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0/58	KLATKA SCHODOWA
0/26	MAGAZYN SPRZĘTU SZKOLNEGO	0/59	POM. GOSPODARCZE
0/27	OBIERALNIA + MAGAZYN WARZYW	0/60	SALA SPORTOWA
0/28	MAGAZYN + WYBIJANIE JAJ	0/61	SALA REKREACYJNA/ ZABAW
0/29	MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH	0/62	MAGAZYN
0/30	CHŁODNIA	0/63	ZAPLECZE DO SALI
0/31	WARSZTAT KONSERWACJI	0/64	MAGAZYN
0/32	POM. PORZĄDKOWE	0/65	POKÓJ TRENERA
0/33	WC PERSONELU	0/66	WC TRENERA
0/34	POM. SOCJALNE	0/67	ZAPLECZE DO SALI

Kolumna głośnikowa aktywna, 3,5m nad poziomem płyty boiska R6/7

Zasilanie sceny wyprowadzić nad podestem sceny R6/1–R6/6

Kolumna głośnikowa aktywna, 3,5m nad poziomem płyty boiska R6/8

Szafa rackowa systemu najbezawaryjnowego, 2 x 230V 16A C

Przyłącze podfogowe akustyka R6/9, R6/10

Elektroniczna woźna

Wyłącznik ppoż.

1. N2XH–J 5x6mm2 do R6
2. N2XH–J 5x6mm2 do R5
3. N2XH–J 5x6mm2 do R4
4. N2XH–J 5x6mm2 do Rk4
5. N2XH–J 5x6mm2 do Rk
6. N2XH–J 5x10mm2 do Rku
7. N2XH–J 5x6mm2 do R2
8. N2XH–J 5x6mm2 do Rk1
9. N2XH–J 5x6mm2 do Rk2
10. N2XH–J 5x6mm2 do Rk3
11. N2XH–J 5x10mm2 do R3

Wejście kablem zasilającym z ZKP do RG YAKXS 4x120mm2 w rurze ostonowej ø75

Winda RG/15

Gniazdo pod sufitem dla projektora

Kurtyna powietrzna

Zawór MAG

Sygnalizator optyczno akustyczny

Wyłącznik ppoż. kotłowni

Patelnia gazowa P=0,01kW Rku/5

Obieraczka do ziemniaków P=0,55kW ~400v Rku/17

Kocioł warzelny potrawny przechyłny P=18kW ~400v Rku/6

Szatkownica do warzyw P=0,35kW Rku/7

Naświetlacz do jaj P=0,064kW Rku/16

Wilk do mięsa P=1,1kw Rku/8

Szafa chłodnicza P=0,28kW h=2,2 Rku/15

Szafa chłodnicza P=0,28kW h=2,2m Rku/13

Zmywarka P=14,5kw ~400v Rku/9

Lodówka na próbki P=0,3kW Rku/14

Szafa mroźnicza P=0,5kW h=2,2m Rku/10

Moduł MD2.7 dla kotłowni

Moduł MD2.7 dla kuchni

Szafa chłodnicza P=0,28kW h=2,2m Rku/12

Szafa chłodnicza P=0,28kW h=2,2m Rku/11

CNW 7 P=1,5kW ~400V Rk/3

KLATKA SCHODOWA NR 1

KLATKA SCHODOWA NR 2

KLATKA SCHODOWA NR 3

KLATKA SCHODOWA NR 4

ŚCIANA REI 120

DYLATACJA

POCHYLNIA TECHNOLOGICZNA

Wszelkie nazwy producentów i konkretnych urządzeń zostały przywołane jedynie w celu ustalenia wymaganego przez Inwestora i Projektanta standardu wykonania i należy je traktować je jako wskazówkę. Inwestor wymaga, aby w ramach realizacji stosować materiały i urządzenia o nie gorszych od podanych w projekcie parametrach/właściwościach funkcjonalnych użytkowych.

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ, INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI (TJ.: PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA, PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA, PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA, PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OŚWIETLENIE TERENU) ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH SŁUŻĄCYCH DO OBSŁUGI PLANOWANEJ INWESTYCJI

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Partyzantów
05-092 Łomianki
dz. nr ew. 430/2, 430/3, 430/4 oraz 216/6, 215/7, 215/8,215/9
obręb: 0023 Łomianki

TYTUŁ RYSUNKU: **INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH RZUT PARTERU**

SKALA: 1:100

DATA: 10.2014 r.

BRANŻA: Instalacje Elektryczne		PODPIS:	FAZA: P/W
PROJEKTANT: Janusz Bojanowski	upr. bud.195/68, 248/89 Wł, w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych		NR RYSUNKU: E/02
ASYSTENT PROJ.: Przemysław Sił			
SPRAWDZAJĄCY: Inż. Zbigniew Wojnarowski	upr. bud. GP-B-346-263/76 w specjalności instalacyjno - inżynierijnej w zakr. sieci elektrycznych (bez ograniczeń)		NR STRONY: E12