



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 10 września 2024 r.

ZZP.2380.50.2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **Dostawa mobilnej strzelnicy kontenerowej na teren Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytania razem z odpowiedzią.¹

Pytanie nr 29:

Bardzo proszę o dookreślenie odległości przyłącza energetycznego od budynku do miejsca posadowienia strzelnicy czy to jest rzeczywiście 30 m oraz czy wykonane przyłącze powinno przebiegać napowietrznie czy może być ułożone na ziemi w postaci kabla czy ukryte w ziemi i zabezpieczone. Jeśli ukryte w ziemi to proszę o określenie przebiegu innych instalacji znajdujących się w ziemi, które wystąpią na drodze nowego łącza kablowego zasilającego strzelnicę. Proszę o udostępnienie ewentualnej dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że odległość przyłącza energetycznego do miejsca posadowienia strzelnicy wynosi około 30 m. Przyłącze znajduje się przy istniejącym parkingu położonym po drugiej stronie drogi pożarowej o nawierzchni bitumicznej, naprzeciwko planowanego usytuowania strzelnicy. Kabel należy ułożyć w ziemi na głębokości 70 cm w rurze osłonowej. Nawierzchnie należy odtworzyć. Zamawiający nie przewiduje kolizji z innymi instalacjami znajdującymi się w ziemi.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania - Platformie Zakupowej Open Nexus.

¹ podstawa prawna - art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa”