



**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Sp. z o.o.**

Kamionek 25, 12-100 Szczytno

NIP: 7451853607, REGON: 386182246, KRS: 0000851905

Tel. 89 6243388 , email: biuro@zgkim-kamionek.pl,

www.zgkim-kamionek.pl

Kamionek, dn. 06.10.2022 r.

WK.230.2.7.2022

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na
**„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem
monitoringu dla Stacji Uzdatniania Wody w Romanach dz nr 180/5”**

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na
przesłane pytania:

Pytanie

Czy zamawiający dopuści zmianę parametrów inwertera:

- minimalne napięcie DC na wejściu inwertera: 250VDC
- zakres napięciowy pracy MPP trackerów: 200 V ... 850 V,
- Chłodzenie Aktywne

System montażowy

Czy zamawiający dopuści montaż systemem korzeniowym polegający na kotwieniu konstrukcji za pomocą 4 prętów wbijanych pod kątem. system jest certyfikowany i umożliwia montaż konstrukcji na gruntach trudnych, Nie znamy właściwości gruntu dlatego bezpieczniej będzie zastosować system umożliwiający montaż w każdych warunkach.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.

Z poważaniem
Prezes ZGKiM w Kamionku Sp.zo.o.
Aleksander Godlewski