

Kcynia, dnia 01.08.2023 r

O P I N I A NR 1/08/ 2023 r

Z wyników przeprowadzonych *ogłędzin – ekspertyzy* urządzeń grzewczo – kominowych
w Kcyni ul. Libelta 1 dotycząca Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej
przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Tubiszewskiego Macieja w celu :

1. Wskazania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.
4. Inne **OPINIA WSTĘPNA**

W związku z czym stwierdza się co następuje :

Przewody kominowe (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i mogą być przeznaczone do podłączenia pieca centralnego ogrzewania na opał stały.

1. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kotłowni należy zainstalować do przewodu kominowego nr 1, przy suficie, kratka nie może posiadać żaluzji wewnętrznej i być o wymiarach min.30 cm * 30 cm .
2. Piec centralnego ogrzewania na opał stały zainstalować w pomieszczeniu kotłowni , kocioł należy podłączyć do przewodu kominowego nr 4.
3. Przewód kominowy od centralnego ogrzewania jest wyposażony w wkład kwasoodporny na całej swej długości o przekroju Fi 250 mm wraz z wyczystką i odskraplaczem.
4. Pomieszczenie kotłowni posiada zewnętrzny dopływ powietrza – nawiew.


Inne uwagi : PO ZREALIZOWANIU W/W WSKAZAŃ NASTĄPI WYDANIE PROTOKOŁU ODBIORU KOMINIARSKIEGO.

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414), Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991r. (Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 121 poz. 1138).

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. dla zlecniodawcy i zleceniobiorcy
Potwierdzenie odbioru opinii
Dnia 01.08.2023 r podpis



Rzut domino 2 górn.



KALENICA DACHY

ul. Libelta

Opis przenośców dominowych

- Nr 1 - wentylacja skuteczna
- Nr 2 - wentylacja po ter. sole Nr 4
- Nr 3 -
- Nr 4 - przenoś dymowy, skutec. dominowy
dwuosobowy

