



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZP.26.4.2022.DR L.p. 1

Gdańsk, dnia 04.03.2022 r.

Platforma zakupowa Zamawiającego

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Modernizację dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części

Oznaczenie postępowania: 4/DZP/2022/TP/WUDIIM

ZAPYTANIA NR 1

(pytania nr 1 - 2)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie domieszki destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni?

Odpowiedź:

Dopuszcza się stosowanie domieszki destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni do uzupełnienia poboczy w proporcji 50% / 50 % z tolerancją +/- 5 %.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do poprzedniego pytania Wykonawcy doprecyzowuje pytanie i prosi o informację czy Zamawiający dopuszcza stosowanie domieszki destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni do kruszywa wbudowanego na pobocza.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA
DS. UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW
MGR INŻ. ANNA BRZEZIŃSKA-MICHAŁEJKO**

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz tel. (58) 3264963.

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:
<http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>