



GMINA MYŚLIBÓRZ
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślubórz
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl
NIP: 597-161-16-31 REGON: 210966970

Znak sprawy: ZP.271.43.2022.JK

Myślubórz, dnia 9 sierpnia 2022 roku

Uczestnicy postępowania znak ZP.271.43.2022.JK

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: *„Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Klicko” III postępowanie – zmiana zakresu*

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

w NAWIAŻANIU DO OGOSZONEGO PRZETARGU PROSIMY O WYJAŚNIENIE. Zgodnie z zapisami SIWZ pktV.2 oprawy oświetleniowe i grzejniki nie wchodzi w zakres wykonania robót objętych niniejszym zamówieniem. Natomiast Zamawiający nie wykreślił tych pozycji z kosztorysu (tak jak w przypadku inst.gazowej). Prosimy o potwierdzenie, że grzejniki i oprawy nie będą wykonywane w tym postępowaniu. Proszę także o potwierdzenie, że to samo dotyczy grafiki na elewacji

Odpowiedź 1:

Grafika liternicza została wyłączona z opracowania (nie będzie realizowana). Grzejniki oraz oprawy oświetleniowe znajdujące się w projektach branżowych w narożniku docelowo nie obudowanym (rozbieżność kubatury budynku projektu architektoniczno-budowlanego do projektów branżowych) należy wyłączyć z opracowania. Pozostałe grzejniki oraz oprawy oświetleniowe (w części wspólnej projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektów branżowych) pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Niniejsze wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00285103/01 z dnia 01.08.2022r. i stanowią integralną część SWZ.