



Powiat Świdnicki w Świdniku

Świdnik, dnia 12 września 2024 r.

Znak sprawy: WID.272.4.2024

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2122 L Rybczewice – Marysin w kilometrażu roboczym od km 0+00 do km 0+990”

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

3/ Prosimy o wyjaśnienie z jakiej mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać warstwę wyrównawczą oraz wiążącą projektowanej nawierzchni. Według projektu warstwy te należy wykonać z AC16W, natomiast według SST D.05.03.05b warstwy te należy wykonać z AC11W.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż bardziej znaczący jest zapisy znajdujący się w projekcie, tj. warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej wykonana z AC16W.

Zamawiający informuje że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegnie termin składania ofert.

Sprawę prowadzi: Karolina Dyś, nr tel. 81 468 71 01, wew. 128



Starostwo Powiatowe w Świdniku

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 71 01

poczta@powiatswidnik.pl