



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820
http://www.ciezkowice.pl, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Zamawiający:

Ciężkowice, dnia 29.11.2023r.

Gmina Ciężkowice

ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

nr sprawy GI.271.103.2023

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE”.

Działając zgodnie z treścią art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia i modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 2.

Czy rekuperator ścienny osiowy musi być z wymiennikiem miedzianym? Czy może być np. z wymiennikiem ceramicznym?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza wymiennik ceramiczny.

Pytanie nr 3.

Czy wentylator okapu jest przedmiotem zamówienia? Brak w przedmiarze.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że wentylator okapu jest w zakresie przedmiotu zamówienia, który należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie nr 4.

Czy piony do wentylatorów łazienkowych są murowane? Czy trzeba je wykonać z rur ze stali ocynkowanej typu spiro?

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że piony do wentylatorów łazienkowych należy wykonać z rur ze stali ocynkowanej typu spiro.

Pytanie nr 5.

Czy należy izolować kanały wentylacyjne? Jeżeli tak to jaką grubością wełny? Brak informacji w projekcie

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że kanały wentylacyjne muszą być izolowane wełną grubości min. 5cm

Pytanie nr 6.

Czy wentylatory ścienne muszą być w kolorze chrom - jak zostało opisane w przedmiarze? Kolor wentylatora wpływa na cenę.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że wentylatory ścienne należy dostarczyć w kolorze chrom.



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

<http://www.ciezkowice.pl>, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Pytanie nr 7.

Mając na uwadze, że zgodnie z SWZ zamówienie nie obejmuje przebudowy dachu z izolacją, prosimy o wyjaśnienie zasadności wykonania instalacji fotowoltaicznej na starym, istniejącym pokryciu dachowym, które jak wskazano w ekspertyzie: „Pokrycie dachu z blachy falistej w złym stanie technicznym, wymaga wymiany na nowe wraz z dodatkowym ociepleniem.”

Odpowiedź.

Zamawiający pozostawia zakres zamówienia bez zmian.

Pytanie nr 8.

W przedmiarze ujęto 2 sztuki rekuperatorów osiowych, natomiast w projekcie widnieje 1 rekuperator osiowy + 1 nawietrzak osiowy z grzałką. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z projektem tj. 1 szt. rekuperator osiowy + 1 szt. nawietrzak osiowy z grzałką

Pytanie nr 9.

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału, z którego wykonane będą fronty szafek. W projekcie wskazano płytę MDF gr. 16mm gładką oklejoną folią PCV. Jest to materiał wrażliwy na działanie wilgoci. Mając na uwadze powyższe i wzgląd na to, że są to drzwiczki do szafek pod zlewozmywakami proponujemy płytę MDF pokrytą akrylem w połysku.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza wykonanie drzwiczek do szafek pod zlewozmywakami z płyty MDF pokrytej akrylem w połysku.

Pytanie nr 10.

Z uwagi na szeroki wachlarz dostępnych krzesel na rynku, prosimy o wskazanie przykładowych jakie winny zostać wycenione, gdyż określenie „krzesło tapicerowane/obrotowe” jest zbyt ogólnikowym pojęciem co spowoduje bardzo dużą rozbieżność cenową w ofertach.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że krzesło obrotowe powinno być ergonomiczne z siedziskiem tapicerowanym z wykończeniem z tkaniny membranowej, z regulacją wysokości i oparcia, liczba kółek 5, podłokietniki.

Pytanie nr 11.

W opisie projektu architektury wskazano -Pow. wewnętrzna żłobka (parter): – 322,50 m².

Przedmiar – poz 140 – posadzki płytkowe 145,32m² + poz 151 - posadzka z wykładziny 132,55m²

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o korektę pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź.

Podana w opisie powierzchnia 322,50 m², dotyczy opisu warunków ochrony ppoż budynku (pkt 15a), w którym zgodnie z treścią §4.1 pkt. 2a *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej* - podaje się powierzchnię wewnętrzną, czyli mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych z pominięciem ścian wewnętrznych.

Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi 277,41m² (w opisie pkt. 12 została błędnie podana wartość 284,95m²)



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

<http://www.ciezkowice.pl>, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Powierzchnia pomieszczeń z wykończeniem podłóg gresem to 149,55m².

Powierzchnia pomieszczeń z wykończeniem podłóg wykładziną PCV to 127,86m².

Pytanie nr 12.

W przedmiarze poz. 133 wskazano izolację cieplną poziomą styropianem o grubości 7m, natomiast przekrój B-B, warstwy D wskazuje 10cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o korektę pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że izolację cieplną poziomą styropianem należy wykonać zgodnie z projektem, tj. 10 cm.

Pytanie nr 13.

W przedmiarze wyposażenia pomieszczenia intendentki wskazano szafa ubraniowa pojedyncza – 1kpl. W projekcie architektury wskazano 3szt, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że szafki ubraniowe należy dostarczyć w ilościach zgodnych z projektem, tj. 3 szt.

Pytanie nr 14.

Z uwagi na dość dużą ilość wyposażenia inwestycji i trudnością w pozyskaniu ofert zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu przetargu

Odpowiedź.

Mając na względzie udzielone wyjaśnienia i wnioski wykonawców, Zamawiający poniżej modyfikuje treść SWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający wyjaśnia, że zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ w zakresie rysunku nr E8. Zmiana polega na uzupełnieniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku z uwzględnieniem kierunku ewakuacji i uzgodnień z Rzeczoznawcą ppoż.

Wskutek dokonanych zmian w przedmiocie zamówienia należy dodatkowo uwzględnić:

- a. oprawy AWZ - 3 szt.
- b. oprawy OP1 - 3 szt.
- c. oprawy AW9 - 1 szt.

Dla ułatwienia identyfikacji wprowadzonych zmian, Zamawiający dołącza do niniejszego pisma zmieniony rysunek nr E8 oraz zmieniony przedmiar robót branży elektrycznej.

Rozdział 11 Termin związania ofertą

Jest:

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** tj. do dnia **02.01.2023r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia upływu terminu składania ofert włącznie.



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

<http://www.ciezkowice.pl>, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Zmienia się na:

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** tj. do dnia **04.01.2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia upływu terminu składania ofert łącznie.

Rozdział 14 Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Jest:

Składanie ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 04.12.2023r. do godz. 10:00.**

Zmienia się na:

Składanie ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 06.12.2023r. do godz. 10:00.**

Rozdział 14 Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Jest:

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **04.12.2023r.** o godz. **10:05.**

Zmienia się na:

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **06.12.2023r.** o godz. **10:05.**

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Stanisław Kuropatwa
Burmistrz Gminy Ciężkowice
/podpis elektroniczny/

K/o:

- Uczestnicy postępowania
- Platforma zakupowa