



Zn. spr.: SA.270.24.2022

Bystrzyca, ³⁰..... sierpnia 2022 r.

Dot.: Zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów oraz doposażenie pomieszczenia PAD w Nadleśnictwie Oława.”**

Zadane pytanie:

„(...) zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę parametrów zoom z x48 na x45. (...)”

Odpowiedzi na zadane pytanie :

TAK Zamawiający dopuszcza zmianę parametru zoom dla kamer z x48 na x 45.

NADLEŚNICZY

Grzegorz Pietruńko