

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 26

74-200 Pyrzyce

Opracowanie usługi pomiarowej

METODYKA

Pomiarów dokonano urządzeniem ChronoFlo wyposażonym w czujniki ultradźwiękowe



MIEJSCE I CZAS POMIARÓW

Pomiarów dokonano na rurze PE DN100 na terenie oczyszczalni ścieków Pirzyce w okresie 1.02-1.03 2024r.




WYNIKI POMIARÓW

W okresie pomiarowym zarejestrowano wartości:

Maksymalny przepływ chwilowy: 17,04 m³/h

Minimalny przepływ chwilowy: 0,00 m³/h

Wykres przedstawiający wyniki pomiarowe



Wykres przedstawiający wyniki pomiarowe z wartościami maksymalne, minimalne, średnie natężenie dla każdej pełnej doby pomiarowej




Tabela z wynikami pomiarowymi

Time	m3/hr	m3/hr	m3/hr	
28.01.2024	Maksimum	Minimum	Średnia	Suma (m3)
31-01-24 0:00	16,98	0	8,813	No Data
01-02-24 0:00	16,86	0	6,855	164,52
02-02-24 0:00	16,74	0	6,909	165,82
03-02-24 0:00	16,8	0	7,869	188,86
04-02-24 0:00	16,8	0	10,974	263,37
05-02-24 0:00	16,68	0	7,016	168,38
06-02-24 0:00	17,04	0	11,462	275,09
07-02-24 0:00	16,38	0	7,544	181,05
08-02-24 0:00	16,44	0	10,23	245,53
09-02-24 0:00	16,68	0	10,872	260,92
10-02-24 0:00	16,86	0	9,843	236,24
11-02-24 0:00	16,62	0	14,872	356,93
12-02-24 0:00	16,62	0	9,442	226,6
13-02-24 0:00	17,04	0	10,261	246,26
14-02-24 0:00	16,38	0	10,484	251,62
15-02-24 0:00	16,44	0	10,199	244,78
16-02-24 0:00	15,9	0	10,682	256,37
17-02-24 0:00	15,72	0	10,525	252,59
18-02-24 0:00	16,08	0	12,174	292,17
19-02-24 0:00	14,82	0	10,476	251,42
20-02-24 0:00	14,82	0	9,914	237,93
21-02-24 0:00	14,82	0	10,21	245,05
22-02-24 0:00	14,82	0	9,342	224,22
23-02-24 0:00	14,76	0	9,318	223,63
24-02-24 0:00	14,76	0	9,466	227,18
25-02-24 0:00	14,76	0	10,443	250,63
26-02-24 0:00	14,76	0	8,782	210,76
27-02-24 0:00	14,76	0	8,213	197,11
28-02-24 0:00	14,76	0	8,455	202,91
29-02-24 0:00	14,76	0	4,353	104,48
01-03-24 0:00	0	0	0	0
			SUMA:	6652,42

Wykaz załączników:
 Wyniki. pdf
 Wyniki_srednie.pdf
 Wyniki.xlsx

raport opracowany przez:
 Karol Kołodziejski
 karol@zloteruno.pl