

Nazwa zamówienia: *Zakup systemu zasilania awaryjnego (UPS) na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.*

Znak postępowania: *DDB.201.22.2020*

Katowice, 8 lutego 2021 roku

L.dz. 821

Zamawiający:
Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach
Pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup systemu zasilania awaryjnego (UPS) na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

Znak postępowania: DDB.201.22.2020

Zamawiający Biblioteka Śląska informuje, że do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania w związku z czym na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

PYTANIA Z DNIA 4 LUTEGO 2021R.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie ile listew PDU należy dostarczyć do szaf serwerowych wraz z UPS 50kVA?

W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia punkt 5.1 jest zapis: „ Do Centrum Podstawowego Zamawiający wymaga dostarczenia 12 listew zasilających PDU o parametrach nie gorszych niż:” natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 21 stycznia 2021 jest zapis informujący o dostawie 6 sztuk listew PDU, po 2 listwy dla każdej z 3 nowych szaf.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że w przytoczonej odpowiedzi na pytanie nr 4 jaki i w odpowiedzi na pytanie 3 w „PYTANIA Z DNIA 21 STYCZNIA 2021r – ZESTAW 1”, opublikowane 2 lutego 2021 roku, wyjaśnił, że należy dostarczyć 6 sztuk listew PDU 3 x 16A przeznaczonych po 2 sztuki do każdej z 3 nowo dostarczonych szaf.

W istniejących szafach należy natomiast wykorzystać obecnie zamontowane listwy jednofazowe (2 sztuki na szafę) oraz dokonać ich podłączenie w ten sposób, że jedna listwa zasilana będzie z zasilania gwarantowanego przez UPS typ 1 a druga z zasilania nie gwarantowanego. Należy przy tym uwzględnić równomierne obciążenie faz UPS typ 1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

Nazwa zamówienia: Zakup systemu zasilania awaryjnego (UPS) na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.
Znak postępowania: DDB.201.22.2020

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie ile listew PDU należy dostarczyć wraz z UPS 10kVA?

W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia punkt 5.2 jest zapis: „ Do Centrum Zapasowego Zamawiający wymaga dostarczenia 4 listew zasilających PDU o parametrach nie gorszych niż:” natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 8 z dnia 21 stycznia 2021 jest zapis informujący, że „ listwy PDU 16A w ilości 2 sztuk dostarcza Wykonawca wraz z odpowiednim połączeniem”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że w przytoczonej odpowiedzi na pytanie nr 8 w „PYTANIA Z DNIA 21 STYCZNIA 2021r – ZESTAW 1”, opublikowane 2 lutego 2021 roku, wyjaśnił, że Wykonawca ma za zadanie dostarczyć 2 sztuki listew PDU 16A przeznaczone nowej dostarczonej szafy.

Zamawiający zwraca również uwagę Wykonawcy na odpowiedź na pytanie nr 6 w „PYTANIA Z DNIA 21 STYCZNIA 2021r – ZESTAW 1”, opublikowane 2 lutego 2021 roku, gdzie wyjaśnił omyłkę pisarską i również poinformował, że prawidłowy zapis to „listwa PDU 2 szt. x 16A”

Jednocześnie Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w punkcie 5.2 OPZ, otrzymuję on brzmienie „Do Centrum Zapasowego” Zamawiający wymaga dostarczenia 2 listew zasilających PDU o parametrach nie gorszych niż (...)”

DYREKTOR

dr hab. prof. US Zbigniew KADLUBEK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

2

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr Elżbieta Popielka

Szy--Taj?