

**Centrum Zamówień Publicznych**

**Dział Zamówień Publicznych**

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**zestaw nr 1**

**Dotyczy:** postępowania nr 5B10.291.1.11.2024.PC na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED zgodnie z przeprowadzonym audytem na terenie Kampusu Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany opraw z naświetlaczy na oprawy uliczne albo z opraw parkowych na oprawy uliczne?	Zamawiający dopuszcza zamianę opraw z naświetlaczy na oprawy uliczne. Zamawiający nie dopuszcza zamiany opraw parkowych na oprawy uliczne.
2.	W dokumentacji SWZ w rozdziale III pkt. 10, Zamawiający informuje o wykonaniu robót towarzyszących m. in. wykonanie pomiarów. Prosimy o informację jakich protokołów pomiarowych po przeprowadzeniu modernizacji oświetlenia będzie oczekiwał Zamawiający.	Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 9 opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 5 do SWZ oraz pkt 6.2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Zamawiający oczekuje wykonania pomiarów powykonawczych oświetlenia zewnętrznego (m. in. natężenia oświetlenia) zgodnie z normą oraz przedstawienia protokołów pomiarowych Zamawiającemu.
3.	Czy Zamawiający dopuszcza demontaż poprzeczek po naświetlaczach przy zamianie na oprawy drogowe (inny sposób mocowania).	Zamawiający dopuszcza demontaż poprzeczek po naświetlaczach w przypadku zastosowania opraw drogowych w miejsce istniejących naświetlaczy. Wykonawca ponosi pełne koszty wykonania zaofertowanego rozwiązania montażu opraw drogowych na słupach, w tym m.in. kosztu wysięgników, adapterów, redukcji, obejm itp.

4.	W zał. nr 3 – 'Sytuacje drogowe zdjęcia', zamawiający umieścił zdjęcia dla wszystkich 32 sytuacji. Czy dla 'sytuacji 32', Zamawiający przewiduje aby oprawy hermetyczne były wyposażone w panel LED, czy mają posiadać zamienniki LED świetlówek?	Zamawiający w sytuacji drogowej nr 32 dopuszcza oba przedstawione rozwiązania, tj. oprawy wyposażone w panel LED, bądź posiadające zamienniki LED świetlówek (wymienne „tuby” LED).
----	---	---

Z poważaniem

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY  
ds. zamówień publicznych



mgr Patrycja Chajec

