

Gmina Bisztynek
ul. T. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek
GMP.271.14.2023

Bisztynek, 14.09.2023r.

wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: „Zakup i montaż kotła wodnego niekondensacyjnego z palnikiem gazowo-olejowym dwustopniowym wraz z armaturą montażową kotłowni i automatyką kaskadową”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. „Czy zamawiający zaakceptuje kocioł o poj. wodnej min. 650 l ? Jakie jest założone ciśnienie ścieżki gazowej?”

Wyjaśnienie na pytanie 1. Nie, Zamawiający nie zaakceptuje kotła o poj. wodnej min. 650l. Założone ciśnienie ścieżki gazowej wynosi 50 Mbar.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia SWZ należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

BURMISTRZ BISZTYNKA
/-/ Marek Dominiak