



RG-PZI.271.10.2022

Łobzenica, 13.05.2022 r.

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**  
**zawierająca**  
**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**  
**- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RG-PZI.271.10.2022 pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo – teren przy świetlicy wiejskiej”.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 1129) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

**Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:**

Na kilometrażu 0+018 rzędna środka drogi powinna wynosić 104,76, a na skraju drogi, od strony działki nr 249, powinna wynosić 104,80. Wysokość istniejącego terenu, na skraju drogi, od strony działki nr 249, wynosi 104,10, gdyż różnica wysokości wynosi około 70cm. Proszę o udzielenie odpowiedzi:

**Zapytanie nr 1**

Proszę o przesłanie przekroju na kilometrażu 0+018.

**Wyjaśnienie nr 1**

Zamawiający informuję, że przekrój na kilometrażu 0+018 to rysunek A-A.

**Zapytanie nr 2**

Proszę o przedstawienie rozwiązania technicznego jak wykonać nasyp, pobocze i ścianę oporowa od strony działki nr 249? Bez ściany oporowej nasyp i skarpa pobocza drogi będzie musiała być wykonana na działce nr 249.

**Wyjaśnienie nr 2**

Zamawiający informuję, iż w związku z tym, że rzędne na podkładzie mapowym mogą być nie aktualne, na etapie wykonania niewleta jezdni zostanie dostosowana do istniejących rzędnych terenu tak aby nie było konieczne wykonanie ścianek i nasypów oraz aby nie ingerować w działkę sąsiednią.

**Zapytanie nr 3**

Czy Zamawiający ma prawo do dysponowania działką nr 249?

**Wyjaśnienie nr 3**

Zamawiający informuję, iż nie ma prawa dysponowania działką nr 249 na cele budowlane.

ZATWIERDZAM