



Daleszyce, 16.12.2019 r.

Zn. spr.: SA.270.1.17.2019.SAZ

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasiennie-Szkółkarskiego w Sukowie” (ID 286052) (znak sprawy SA.270.1.17.2019.SAZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

Witam Proszę o udzielenie odpowiedzi: Czy więźba dachowa łukowa ma być tylko klejona czy klejona i zbijana lub skręcana oraz wycinana .

Odpowiedź:

Nadleśnictwo Daleszyce informuje, iż więźba dachowa ma być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Konstrukcja główna dachu wykonana z łuków z drewna klejonego klasy GL24h.

NADLEŚNICZY
mgr inż. Tomasz Guz

Otrzymują:

1. Platforma Open Nexus – wiadomość publiczna
2. a/a