



GPIK-ZP.271.47.2024

Złotów, 20 listopada 2024 r.

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Domańskiego w Złotowie”.

W dniu 19 listopada 2024 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo - zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

***W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. przedmiotu zamówienia.***

***Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słupów aluminiowych na stalowe?***

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż dla przedmiotowego zadania dopuszcza się zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych typu stożek, zgodnie z pkt. 9.2.3 Projektu Technicznego.

**Burmistrz Miasta Złotowa**  
**Jakub Pięniżkowski**

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
St. Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22