

Znak sprawy: ZOZ.V.010/DZP/04/PU/22

Sucha Beskidzka, dnia 03.03.2022r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Usługi w zakresie gwarancyjnego utrzymania w ruchu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Chodzi nam o pkt. 18 i 25, jak często urządzenia są używane? zapytanie nie jest precyzyjnie sformułowane i w związku z tym nie wiemy ile razy w ciągu roku przewidywać konserwację?

Co mają Państwo na myśli pisząc 1 raz w miesiącu (w okresie użytkowania) – jaki jest okres użytkowania? Ile miesięcy w roku?

Odp.: Okres użytkowania obejmuje miesiące od kwietnia (maja) do października (zależnie od panujących warunków atmosferycznych).

Oraz druga rzecz, ile w pkt. 18 i 25 jest filtrów HEPA i czy mają być wymieniane każdorazowo przy przeglądach? Jakie są wymiary filtrów Hepa do poszczególnych central?

Odp.: Nie dotyczy (filtry są wymieniane we własnym zakresie).

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Starszy Inspektor
ds. zamówień publicznych
mgr Agnieszka Jankowska-Hejdyła