

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy: postępowania nr EZP/1/2022: „Budowa wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych osiedlowych i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ul. Moniuszki, Matejki, Paderewskiego, Pola, Wyspiańskiego i Chopina w Gdyni”.**

Informuję, że w dniach 01.02.2022 r. oraz 02.02.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. *Proszę o doprecyzowanie czy preizolowane zawory odcinające oraz zawory odcinające w węzłach ciepłowniczych mają być pełnoprzelotowe czy ze zredukowanym przelotem? W dokumentacji projektowej zawarto informację, że do wybudowania preizolowanej sieci ciepłowniczej należy zastosować stalowe rury ze szwem. Proszę o potwierdzenie czy dla średnic DN 80 i mniejszych należy zastosować powyższe rury.*

**Odpowiedź:**

Preizolowane zawory odcinające oraz zawory odcinające w węzłach ciepłowniczych mają być pełnoprzelotowe. Do wybudowania preizolowanej sieci ciepłowniczej dla średnic DN 80 i mniejszych należy zastosować stalowe rury bez szwu.

2. *Czy do realizacji zamówienia mają zostać zastosowane rury preizolowane DN 40-80 bez szwowe czy ze szwem?*

**Odpowiedź:**

Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 1.

3. *Czy do realizacji zamówienia mają zostać zastosowane zawory preizolowane z pełnym przelotem czy z zredukowanym przelotem?*

**Odpowiedź:**

Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI  
DYREKTOR ROZWOJU



mgr inż. Piotr Surma

PROKURENT SPÓŁKI  
Z-ca Dyrektora Finansowego  
Główny księgowy



mgr Dorota Małkowska



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl