

Bydgoszcz, 13.05.2022 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

**Budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków C1 i C2 oraz odcinków przyłączy do budynków C3-C10 przy ul. Fordońskiej 428 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane, PP/35/2022**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 13.05.2022 r. do ww. postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Proszę o informacje, czy na każdym odgałęzieniu/przyłączu do budynku należy uwzględnić zawory, jeśli tak, to jakie?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zawory odcinające należy uwzględnić na:

- przyłączy do węzła w budynku C1,
- przyłączy do węzła w budynku C2,
- fragmencie przyłączy do węzła w budynku C3,
- fragmencie przyłączy do węzła dla budynków C4 i C5,
- fragmencie sieci (odcinek wspólny na załączonej mapie) do włączenia węzłów C6 i C7,
- fragmencie przyłączy do węzła dla budynków C8 i C9,
- fragmencie przyłączy do węzła w budynku C10.

Należy zaplanować preizolowane zawory odcinające.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski