

Warszawa, dnia 12.06.2023 r.

Oznaczenie sprawy: ZP.RB.MR.8.2023
DLiZ.261.1.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na: *Dostosowanie wejścia do pomieszczeń przychodni lekarskich wraz z montażem podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami w Domu studenckim Akademik w Warszawie przy ul. Akademickiej 5 od strony ul. Mochnackiego*, nr referencyjny postępowania: ZP.RB.MR.8.2023.

Zamawiający - Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy Pzp, udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawcę wraz z udzielonymi, w oparciu o art. 284 ust. 2 wstawy Pzp, wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W poz. 12 występuje blacha nierdzewna - jakiej grubości?

Odpowiedź 1: Zgodnie z dokumentacją projektową blacha ma grubość 0,6 mm. Przypominamy, że przedmiary mają charakter pomocniczy.

Pytanie 2: W poz. 31 występuje blacha nierdzewna ryflowana - jakiej grubości?

Odpowiedź 2: Blachę należy wykonać o grubości 0,6 mm. Przypominamy, że przedmiary mają charakter pomocniczy.

Pytanie 3: W dokumentacji na .rys A2 występuje rynnna z blachy nierdzewnej. Jak ma być montowana do szkła? Gdzie jest ta pozycja w przedmiarze?

Odpowiedź 3: Przedmiar ma charakter pomocniczy. Do Wykonawcy należy decyzja co do wyboru sposobu wykonania montażu.

Pytanie 4: Czy zamawiający uzyskał pozwolenie na wycięcie krzewów w miejscu realizacji zadania?

Odpowiedź 4: Jeżeli zajdzie taka konieczność Zamawiający wystąpi o zgodę na wycinkę krzewów.

Pytanie 5: Istniejąca kostka brukowa jest czerwona. W projekcie jest szara. Czy tak ma być?

Odpowiedź 5: Należy wykonać zgodnie z projektem w kolorze szarym.



Pytanie 6: Czy jest rysunek jak ma wyglądać kostka przed windą?

Odpowiedź 6: Kostkę przed windą należy układać wg schematu prosty rzędowy lub wzór prostokątny, do ustalenia z Zamawiającym.

Pytanie 7: Czy istniejący baner reklamowy ma demontować wykonawca?

Odpowiedź 7: Demontaż leży po stronie Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem użytkownika.

Zamawiający - Politechnika Warszawska, w związku z wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że termin składania ofert ulega zmianie.

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt. 17.5.; 17.9. i 18.1 otrzymują brzmienie:

17.5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do: 2023-06-15 do godziny 12:00.

17.9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2023-06-15 o godzinie 12:15. Otwarcie ofert jest niejawne.

18.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 2023-07-14, nie dłużej niż 30 dni (...).

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane nr 2023/BZP 00230110/01 z dnia 2023-05-24

Sekcja VIII Procedura pkt. 8.1.; 8.3. i 8.4. otrzymują brzmienie:

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 12:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Zatwierdził

mgr inż. Wojciech Starczyński