

Kleszczewo, dnia 19 listopada 2024 r.

ZP.271.15.2024

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Remont zabytkowej szkoły w Markowicach”, nr postępowania ZP.271.15.2024.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

Pytanie z 18.11.2024 r.

Pytanie nr 1

Przedmiar robót nie określa naprawę lub wymianę murłat oraz krokwi, czy ewentualna naprawa lub wymiana murłat lub krokwi zostanie zakwalifikowane jako roboty dodatkowe (konieczne) i zostaną dodatkowo zapłacone?

Pokrycie będzie z dachówki zakładkowej - czy policzyć na szczytach dachówki skrajne

Wyjaśnienia Zamawiającego

"Podstawą wyceny zakresu robót budowanych jest projekt techniczny oraz ekspertyza, przedmiar ma tylko i wyłącznie charakter pomocniczy.

Ekspertyza techniczna opracowana przez firmę BMJ z maja 2024 określa aktualny stan techniczny oraz elementy wymagające wzmocnienia.

Ponadto Zamawiający potwierdza, że na szczytach należy przewidzieć dachówki skrajne"