

L. dz. DZP- 820 /20

Poznań, dnia 24.11.2020 r.

**Wszyscy Wykonawcy/platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-78/20** przetargu nieograniczonego na **Budowę budynku Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Bukowską/Rokietnicką/Weigla/Polną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), udziela odpowiedzi oraz dokonuje sprostowania:

**Pytanie 1:** Odpowiedź nr 157 z dnia 20.11.2020 mówi o tym, że należy uwzględnić w wycenie sprężarkownię i instalację sprężonego powietrza. Wymieniony zakres robót jest pominięty w przekazanej dokumentacji przetargowej. Prosimy o przesłanie dokumentacji wykonawczej w celu umożliwienia sporządzenia wyceny.

Wskazujemy też na zapis w opisie technicznym dotyczącym instalacji gazów technicznych.

„Zgodnie z Ustaleniami z Inwestorem zakres projektu nie obejmuje, instalacji sprężonego powietrza technologicznego, przeznaczonej dla zasilania generatora azotu, który z kolei będzie źródłem zasilania azotem 5.0., spektrometrów masowych, które zostaną zainstalowane w pracowniach laboratoryjnych Collegium Humanum.

Zakres projektu nie obejmuje również źródła zasilania tej instalacji czyli sprężarkowni powietrza technologicznego”.

**Ad.1.**

**Zamawiający potwierdza, że wymieniony zakres jest poza zakresem postępowania.**

**Pytanie 2:** W związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 20.11.2020 oraz brakiem odpowiedzi dotyczących instalacji przeciwybuchowej prosimy o przedłużenie terminu w celu przeanalizowania i uwzględnienia odpowiedzi w cenie oferty. Przesunięcie terminu tylko jeden dzień nie pozwala na rzetelne przygotowanie oferty.

**Ad.2.**

**Zamawiający wydłuża termin składania ofert na 01.12.2020 r. godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 01.12.2020 r. o godzinie 9:15.**

**Sprostowanie:**

147	11	Na kondygnacji -1 mamy pomieszczenie 1.16a gdzie zgodnie z dokumentacją projektową zlokalizowana jest sprężarkownia. W dokumentacji projektowej brak projektu technologii sprężarkowni. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyposaża pomieszczenie, dostarcza sprężarki i realizuje instalacje. Jeśli w/w zakres leży w gestii Wykonawcy prosimy o szczegółowe informację o zakresie do wykonania.	Zamawiający potwierdza, że wymieniony zakres jest poza zakresem postępowania.
-----	----	--	---

157			5	Proszę o potwierdzenie, że sprężarka powietrza do zasilania generatorów azotu oraz związane z nią instalacje sprężonego powietrza i azotu są poza zakresem przetargu	Zamawiający potwierdza, że wymieniony zakres jest poza zakresem postępowania.
-----	--	--	---	--	---

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający **zmienia termin składania ofert z 27.11.2020. na 01.12.2020 r. godz. 9.00.** Otwarcie ofert nastąpi **01.12.2020 r. o godzinie 9:15.**

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,

*Dyrektor Generalny  
dr Rafał Staszewski*

*Pismo sporządziła: Sławomira Baranowska  
Data: 24.11.2020r.  
nr tel. (61) 854-60-15  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)*