

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (6)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle**”.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynęły następujące pytania do SWZ:

Pytanie:

Wyjaśnienia treści SWZ w opublikowanej formie nakazują wbudowanie nawierzchni zgodnej jedynie z wymogami FIFA Quality Programme for Football Turf, oraz normami PN-EN 15330-1 oraz PN-RN 153306, bez uwzględnienia pierwotnie planowanych parametrów nawierzchni. Zapis dotyczący parametrów 'porównywalnych' wprowadza dalszy zamęt i zwiększa ryzyko protestów oferentów którzy na etapie przygotowania oferty wybiorą droższy i lepszy jakościowo produkt, natomiast dopuszcza nawet trawę „Orlikową” o bardzo słabych parametrach w odniesieniu do profesjonalnego boiska piłkarskiego.

W związku z powyższym prosimy o jasne wskazanie i odpowiedź wprost na poniższe pytania:

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni NIEZGODNEJ z WSZYTKIMI parametrami zapisanymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, ale zgodną z wymogami FIFA Quality Programme for Football Turf, oraz normami PN-EN 15330-1 oraz PN-RN 153306?
- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni ZGODNEJ z WSZYTKIMI parametrami zapisanymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, ale zgodną z normami PN-EN 15330-1 oraz PN-RN 153306?
- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni ZGODNEJ z parametrami WYBRANYMI (proszę JASNO wskazać które są utrzymane, które nie) zapisanymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, ale zgodną z wymogami FIFA Quality Programme for Football Turf, oraz normami PN-EN 15330-1 oraz PN-RN 153306?

Odpowiedź:**Ad 1.**

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni NIEZGODNEJ z WSZYTKIMI parametrami zapisanymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, ale zgodną z wymogami FIFA Quality Programme for Football Turf, oraz normami PN-EN 15330-1 oraz PN-RN 153306?”

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni NIEZGODNEJ z WSZYTKIMI parametrami zapisanymi w dokumentacji projektowej.

Ad 3.

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni ZGODNEJ z parametrami WYBRANYMI (proszę JASNO wskazać które są utrzymane, które nie) zapisanymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, ale zgodną z wymogami FIFA Quality Programme for Football Turf, oraz normami PN-EN 15330-1 oraz PN-RN 153306?”.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni ZGODNEJ z parametrami WYBRANYMI zapisanymi w dokumentacji projektowej.

Ad 2.

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni ZGODNEJ z WSZYTKIMI parametrami zapisanymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, ale zgodną z normami PN-EN 15330-1 oraz PN-RN 153306?”

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wcześniejszych wyjaśnień, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, a następnie zastosowanie materiałów innych, pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej, zgodnych z normą PN-EN 15330-1, PN-EN 15306.

Poprzednie wyjaśnienia Zamawiającego w tym zakresie są nieaktualne.

Zatwierdził:

Starosta

dr inż. Stanisław Kubel