

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

Wschowa, dnia 15.11.2024 r.

RZP.271.17.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 3

MODYFIKACJA SWZ NR 2

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.

ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WYGNAŃCZYCACH

- II postępowanie.

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320)- dalej Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone w dniach 14.11.2024 r. i 15.11.2024 r. wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1.

Czy brama garażowa ma być z napędem automatycznym, czy otwierana ręcznie? Brak zasilania w rozdzielni dla bramy.

Odpowiedź:

Brama garażowa ma być z napędem automatycznym. Wykonawca w ofercie powinien przewidzieć podłączenie bramy pod zasilanie w rozdzielni.

Pytanie 2.

Ile przeszkleń powinna mieć brama garażowa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby brama garażowa posiadała przeszklecie w jednym segmencie szerokości bramy – minimum 60% powierzchni segmentu.

Pytanie 3.

Czy na budynku zostały już zamontowane kominki wentylacyjne w połaci dachu (wyrzutnie) dla projektowanej wentylacji ?

Odpowiedź:

Nie. Należy zamontować kominki wentylacyjne zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, czy wszystkie projektowane ścianki działowe zostały już wykonane?

Odpowiedź:

Ścianki działowe nie zostały wykonane. Ścianki działowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, na których ścianach oraz na jaką wysokość należy wykonać okładziny z płytek.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby okładziny z płytek były wykonane na ścianach w łazience męskiej oraz w łazience damskiej. Okładziny z płytek na ścianach w kabinach prysznicowych należy wykonać na pełnej wysokości ścian, na pozostałych ścianach we wskazanych pomieszczeniach do wysokości 2m.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zmianie ulega termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/999522> **do dnia 22-11-2024r., do godz. 13:00.**

Mając powyższe na uwadze zmianie ulegają również zapisy SWZ w:

1. Rozdział X – Termin związania ofertą, w ust. 1

było:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **19-12-2024r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

jest:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **21-12-2024r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Rozdział XII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

było:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/999522> **do dnia 20-11-2024r., do godz. 13:00.**
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **20-11-2024 r., o godz. 13:30.**

jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/999522> **do dnia 22-11-2024r., do godz. 13:00.**
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **22-11-2024 r., o godz. 13:30.**

Z poważaniem **KIEROWNIK**
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Referatu Zamówień Publicznych
(-) Edyta Stańczak *Edyta Stańczak*
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

