

Gmina Myślibórz
ul. Rynek Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
Pełnomocnik Marcin Żurowski
ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel. 880 984 798

Myślibórz, dnia 24.07.2019 r.

W odniesieniu do Państwa wniosku z dnia 18.07.2019 r. o określenie warunków technicznych rozwiązania ewentualnych kolizji z infrastrukturą gazową średniego ciśnienia w zakresie projektowanych prac polegających na przebudowie i remoncie rynku miejskiego w Mysliborzu określám następujące warunki:

1. W zakresie projektowanych prac na przedłożonym projekcie zagospodarowania terenu od strony zachodniej budynku ratusza przebiega przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN 25 zasilające budynek nr 14 dz. nr 143.
2. Prace ziemne w zbliżeniu do opisanego powyżej przyłącza gazowego należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przyłącze na odcinku pod nawierzchnią asfaltową wykonane zostało technologią przecisku w związku z tym nad rurą gazową nie ma umieszczonej taśmy ostrzegawczej.
3. Z przedstawionego zakresu planowanych prac nie wynika jednoznacznie fakt wystąpienia kolizji wymagającej przyjęcia założeń przebudowy istniejącego przyłącza gazowego.
4. W przypadku konieczności wykonania zmiany trasy przyłącza gazowego lub zmiany jego zagłębienia w zakresie projektowanych prac należy zwrócić się do Biura Obsługi Technicznej DUON Dystrybucja sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 56 w celu ustalenia sposobu, terminu i podmiotu mogącego wykonać opisane prace.

z poważaniem

Krystian Brzeziński

Kierownik Biura Obsługi Technicznej w Myśliborzu


Krystian Brzeziński
Kierownik
Biura Obsługi Technicznej
Myślibórz

Biuro Obsługi Technicznej DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 56
74-300 Myślibórz
95 747 95 69

krystian.brzezinski@duon.biz