



PWiK
MYŚLIBÓRZ SP. Z O.O.

Myślibórz, dnia 25.10.2019 r

Gmina Myślibórz

Ul. Rynek im. Jana Pawła II 1

74-300 Myślibórz

Nasz znak: DT.412.152.2019.PR

Dotyczy: uzgodnienia projektu przyłączy wod-kan dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie rynku miejskiego im Jana Pawła II w Myśliborzu na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obręb 2 Myślibórz.

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 03.10.2019 r. w sprawie uzgodnienia trasy przebiegu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w zakresie rozwiązań technicznych oraz zbliżeń i skrzyżowań z innymi uzbrojeniami uzgadnia trasę przebiegu projektowanych przyłączy bez uwag:

1. W przypadku wystąpienia kolizji prace należy wykonać ręcznie z zachowaniem obowiązujących norm.
2. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań z siecią wodociągową oraz przyłączami wodociągowymi, prace prowadzić ręcznie zachowując normatywne odległości.
3. Wszystkie koszty związane z ewentualną przebudową sieci wodociągowej jak również przyłączy pokrywa inwestor po wcześniejszym uzgodnieniu z PWiK Myślibórz.
4. Ewentualne koszty związane z usuwaniem uszkodzeń naszych urządzeń podziemnych w czasie budowy pokrywa inwestor.
5. W przypadku realizacji prac budowlanych prosimy o powiadomienie PWiK Myślibórz na tydzień przed ich rozpoczęciem.
6. Prace w pasie drogowym należy wykonać na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
Sławomir Semenyszyn