



Marcin Żurkowski
Pełnomocnik
Gminy Myślibórz

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.

L. DZ.35/2019

8 lipca 2019 r.

SEC Myślibórz Sp. z o.o.

ul. Lipowa 13,
74-300 Myślibórz
sec.com.pl

T +48 95 747 21 06

Dotyczy: określenie warunków technicznych.

Szanowny Panie,

Zarząd SEC Myślibórz Sp. z o.o. określa następujące warunki techniczne dla planowanego przez Was przedsięwzięcia polegającego na przebudowie remoncie rynku miejskiego przy ul. Rynek Jana Pawła II w Myśliborzu

1. Rzędna terenu w miejscach kolizji sieci ciepłych z projektowaną kanalizacją deszczową wynosi od 66,6 do 66,39 rzędna posadowienia rurociągów ciepłych wynosi 65,25 do 65,28.

2. Projektowaną kanalizację deszczową należy zainstalować w miejscach kolizji z rurociągami ciepłymi pod rurociągami.

3. Projektowaną studnię kanalizacji deszczowej należy w przypadku kolizji z rurociągami ciepłymi przesunąć w inne miejsce.


Zbigniew Wasiński

Prokurent


Wiesława Oleniuk

Prokurent

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy
Szczecin – Centrum

XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000066377

NIP: 597-000-06-58
REGON: 210020684

Kapitał zakładowy:
4.942.800 zł

Zarząd:
Ryszard Sola