

Szczecin, dnia 04.09.2020 r.

**Internet**

znak sprawy: SZP.2612.22.2020

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kościoła garnizonowego wraz z rozbiórką kaplicy – budynku nr 36 w Koszalinie (PKOB 1274).*

Nr Sprawy: 46/RB/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 31.08.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

Proszę o sprecyzowanie w jaki sposób dostosować okna aluminiowe do późniejszego montażu witraży? W jaki sposób Zamawiający zamierza zamontować witraże w późniejszym terminie? Proszę o wskazanie profili, z jakich mają zostać wykonane okna.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zakłada się przyszłe wykonanie witraży poprzez dołożenie do fabrycznego pakietu szybowego witrażu o grubości 8 mm. Wymaga to odpowiedniego dobrania grubości uszczelki szklenia. Fabryczna uszczelka powinna być pierwotnie grubsza i umożliwiać jej późniejszą wymianę na uszczelkę cieńszą o ok. 8 mm. Rozwiązanie będzie wymagało uzgodnienia parametrów na etapie realizacji przed zamówieniem stolarki.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

zu. ppłk Piotr SZCZEPANOWSKI